

金华市武义县配电网接入能力和容量受限情况

单位：国网武义县供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
|-----------|-------|---------|----------|
| 220 千伏 | 5 | 1080000 | 256.37 |
| 110 千伏 | 28 | 1380000 | 1974.266 |
| 35 千伏 | 4 | 28900 | 114.6092 |
| 10（20）千伏 | / | / | 1951.51 |
| 配电公变数量（台） | 2153 | 978250 | / |

单位：国网武义县供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
|----|----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 1 | 仙溪 J414 线 | 6982 | 0 | 青岗工业区 |
| 2 | 万石 J335 线 | 6982 | 0 | 深塘工业区 |
| 3 | 荷花 J510 线 | 8677.32 | 1959.3388 | 百花山工业区 |
| 4 | 朱王 J860 线 | 8677.32 | 1108.093764 | 胡宅垄工业区 |
| 5 | 项山干村 D107 公变 | 500 | 162.8 | 项山干村 |
| 6 | 张宅村 L028-1 号公变 | 630 | 206.451 | 张宅村 |
| 7 | 石上青村下村 L104 公变 | 630 | 223.776 | 石上青村下村 |
| 8 | 郭浦朱村郭礼 M218 公变 | 630 | 220.248 | 郭浦朱村郭礼 |
| 9 | 麻栗畈 H093 公变 | 315 | 106.6275 | 麻栗畈 |
| | | | | |
| | | | | |

填写说明：1. 本表数据为截止 2022 年 9 月 30 日。

2. 本表应每季更新并向社会公开。

3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。

