

金华市武义县配电网接入能力和容量受限情况

单位：国网武义县供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	5	1080000	256.37
110 千伏	28	1380000	1974.266
35 千伏	4	28900	114.6092
10（20）千伏	/	/	1951.51
配电公变数量（台）	2094	914345	/

单位：国网武义县供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	宅垄 J33B 线	6982	0	胡宅垄工业区
2	余西 J832 线	8677.32	104.9955	余西工业区
3	仙溪 J414 线	6982	0	青岗工业区
4	朱村 J658 线	8677.32	1009.172316	百花山工业区
5	朱王 J860 线	8677.32	1108.093764	胡宅垄工业区
6	水坑 J361 线	8677.32	1262.55006	冷水坑工业区
7	王山头村王西 L038 公变	630	0	王山头村
8	泉三村老街 L011 公变	630	0	泉三村
9	白溪口 D057 公变	630	49.06	白溪口
10	东干村开发区 L100 公变	630	51.03	东干开发区
11	履二横街 D137 公变	315	24.75	履二横街
12	王大路黄泥塘 H154 公变	630	57.02	王大路村

填写说明：1. 本表数据为截止 2022 年 6 月 30 日。

2. 本表应每季更新并向社会公开。

3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。